

京都市告示第 283 号

瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「法」という。）第 5 条第 1 項の規定による特定施設の設置の許可申請がありました。その概要は、次の 1 のとおりです。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次の 2 のとおり縦覧に供します。

平成 17 年 7 月 26 日

京都市長 梶本 頼兼

1 申請の概要

(1) 申請者の住所、名称及び代表者の氏名

京都市右京区太秦巽町 1 番地

三菱自動車工業株式会社パワートレイン製作所

パワートレイン製作所所長 村 本 修 三

(2) 工場又は事業場の所在地及び名称

京都市右京区太秦巽町 1 番地

三菱自動車工業株式会社パワートレイン製作所

(3) 特定施設に関する事項

ア 種類

水質汚濁防止法施行令別表第 1 第 6 5 号に掲げる酸又はアルカリ

による表面処理施設

イ 能力

別表 1 のとおり

ウ 工事の着手及び完成並びに使用開始の予定年月日  
着工予定年月日 法第5条第1項の許可のあった日  
完成予定年月日 着工の日から25日を経過した日  
使用開始年月日 完成の日

エ 使用時間間隔及び1日当たりの使用時間  
別表1のとおり

オ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の  
通常の数値及び最大の数値  
別表2のとおり

カ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の1日当たり  
の通常の数値及び最大の数値  
別表2のとおり

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

ア 種類、構造及び能力並びに汚水等の処理の方法  
別表3のとおり

イ 設置年月日  
別表3のとおり

ウ 使用時間間隔及び1日当たりの使用時間  
別表3のとおり

エ 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の  
汚水等の汚染状態の通常の数値及び最大の数値  
別表4のとおり

オ 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の  
汚水等の1日当たりの通常の数値及び最大の数値

別表 4 のとおり

2 縦覧期間及び縦覧場所

(1) 期間

平成 17 年 7 月 26 日から同年 8 月 16 日まで

(2) 場所

京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町 65 番地 朝日ビル 4 階

京都市環境局地球環境政策部環境指導課内

別表 1

| 施設名              | 能力      | 使用時間間隔及び1日当たりの使用時間                                |
|------------------|---------|---|
| アルカリ洗浄機<br>(481) | 2.0 台/分 | 午前 8 時から午後 7 時まで及び<br>午後 8 時から翌午前 6 時までの<br>20 時間 |

別表 2

| 区分<br>項目                | 通常 |               |               |                                | 最大 |               |               |                                |
|-------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------------|
|                         | PH | BOD<br>(mg/l) | COD<br>(mg/l) | 量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) | PH | BOD<br>(mg/l) | COD<br>(mg/l) | 量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) |
| 施設名<br>アルカリ洗浄機<br>(480) | 10 | 6300          | 1800          | 0.007                          | 12 | 7600          | 2200          | 0.007                          |

別表 3

| 処理施設名      | 減圧濃縮装置                   | 総合排水処理装置                     |
|------------|--------------------------|------------------------------|
| 設置年月日      | 平成 7 年 5 月 7 日           | 昭和 46 年 10 月 1 日             |
| 種類         | ササクラ製<br>廃液処理装置          | 三菱ルルギー式加圧浮上<br>設備            |
| 構造         | ステンレス製                   | コンクリート製                      |
| 能力         | 88 $\text{m}^3/\text{日}$ | 14,400 $\text{m}^3/\text{日}$ |
| 処理の方法      | 蒸発分離                     | 凝集+加圧浮上                      |
| 使用時間間隔     | 8:00~6:00                | 0:00~24:00                   |
| 1日当たりの使用時間 | 22 時間連続                  | 24 時間連続                      |
| 備考         | 復水は、総合排水処理装置で再度処理        | 排水は、公共下水道に放流                 |

別表 4

| 処理施設名    | 区分  | 区別 | 項目              |               |               |              |                          |              |             |                          |
|----------|-----|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
|          |     |    | P H             | BOD<br>(mg/l) | COD<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | n-ヘキサン<br>抽出物質<br>(mg/l) | 窒素<br>(mg/l) | 燐<br>(mg/l) | 量<br>(m <sup>3</sup> /日) |
| 減圧濃縮装置   | 処理前 | 通常 | 10              | 6,300         | 1,800         | 100          | 420                      | 830          | <<br>0.1    | 66                       |
|          |     | 最大 | 12              | 7,600         | 2,200         | 120          | 510                      | 1000         | <<br>0.1    | 88                       |
|          | 処理後 | 通常 | 9.5             | 500           | 170           | 5            | 200                      | 70           | <<br>0.1    | 2                        |
|          |     | 最大 | 10              | 850           | 250           | 12           | 500                      | 100          | <<br>0.1    | 2.5                      |
| 総合排水処理装置 | 処理前 | 通常 | 7~8             | 21            | 25            | 79           | 5                        | 40           | 0.5         | 3700                     |
|          |     | 最大 | 8               | 40            | 40            | 95           | 9                        | 50           | 2           | 4700                     |
|          | 処理後 | 通常 | 6.5<br>~<br>7.5 | 10            | 10            | 5            | 1                        | 25           | 0.1         | 3700                     |
|          |     | 最大 | 6.5<br>~<br>7.5 | 15            | 15            | 15           | 2                        | 35           | 0.2         | 4700                     |

(環境局地球環境政策部環境指導課)